



Prefeitura de Florianópolis  
Secretaria Municipal de Saúde  
Diretoria de Vigilância em Saúde  
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

**Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

**MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR - 2011**

Concessionária: CASAN - Sistema Integrado Cubatão / Pilões

**JANEIRO 2011**

<b>PARÂMETRO</b>	<b>FLUORETO</b>	<b>FLUORETO</b>
<b>Portaria MS 518/04</b>	Máx.1,5mg/l	Máx.1,5mg/l
<b>Método</b>	colorimétrico	colorimétrico
<b>LOCALIDADE</b>		
BEIRA MAR NORTE	1,05	1,04
PRAÇA GETÚLIO VARGAS	0,86	0,93
CÓRREGO GRANDE	0,84	1,17
PANTANAL	0,85	1,30
SACO DOS LIMÕES	0,86	1,32

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetro realizado pelo \*LACEN/SC: Fluoreto

[Portaria MS 0518/2004.](#)

\*LACEN/SC: Laboratório Central de Santa Catarina