



Prefeitura de Florianópolis  
Secretaria Municipal de Saúde  
Diretoria de Vigilância em Saúde  
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

**Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

**MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR - 2011**

Concessionária: CASAN - Sistema Integrado Cubatão / Pilões

**MARÇO 2011**

<b>PARÂMETRO</b>	<b>FLUORETO</b>	<b>FLUORETO</b>	<b>FLUORETO</b>
<b>Portaria MS 518/04</b>	Máx.1,5mg/l	Máx.1,5mg/l	Máx.1,5mg/l
<b>Método</b>	colorimétrico	colorimétrico	colorimétrico
<b>LOCALIDADE</b>			
BEIRA MAR NORTE	0,86	1,07	0,87
PRAÇA GETÚLIO VARGAS	0,90	1,18	NR
CÓRREGO GRANDE	0,85	1,20	0,90
PANTANAL	0,87	1,21	1,00
SACO DOS LIMÕES	0,83	1,10	0,93

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetro realizado pelo \*LACEN/SC: Fluoreto

[Portaria MS 0518/2004.](#)

\*LACEN/SC: Laboratório Central de Santa Catarina