



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Água para Consumo Humano – Junho 2014

Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN, 3440, AGRONOMICA – BEIRA MAR NORTE									
10/06/2014	692	5,4	28	6,97	Ausência	Ausência	1,17	1,62	NR
27/05/2014	651	2,2	15	6,87	Ausência	Ausência	1,01	0,56	NR
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 549, CENTRO – CORPO BOMBEIROS									
10/06/2014	693	3,2	19	7,47	Ausência	Ausência	1,64	1,18	NR
27/05/2014	652	2,8	24	6,79	Ausência	Ausência	1,7	0,82	NR
RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA, 855, PANTANAL - POSTO POLICIAL									
10/06/2014	690	5,1	24	7,05	Ausência	Ausência	>2,20	1,44	NR
27/05/2014	649	5,4	29	6,83	Ausência	Ausência	0,69	0,69	NR
RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, 1415, CÔRREGO GRANDE – CENTRO DE SAÚDE CORREGO GRANDE									
10/06/2014	689	3,5	21	6,79	Ausência	Ausência	>2,20	1,32	NR
27/05/2014	648	7,5	28	6,64	Ausência	Ausência	0,73	0,84	NR
RUA JOAO MOTTA ESPEZIM, 499, SACO DOS LIMOES - COLEGIO GETULIO VARGAS									
10/06/2014	691	7,4	23	7,17	Ausência	Ausência	1,14	1,52	NR
27/05/2014	650	4,3	26	6,82	Ausência	Ausência	0,57	0,7	NR
RUA SILVA JARDIM, 360, PRAINHA - SENAC									
11/06/2014	706	2,4	10	7,19	Ausência	Ausência	1,74	NR	NR
TRAVESSA VALDEMAR OSMAR HERMANN, 82 - CENTRO DE SAUDE DO SAPÉ									
09/06/2014	688	6,8	40	6,81	Ausência	Ausência	1,68	NR	NR
AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, 756, CENTRO - HEMOSC									
11/06/2014	710	10,6	31	7,38	Ausência	Ausência	2,12	NR	NR
RUA PEDRO MARIANO DA SILVA, 63, SAPÉ - CRECHE PROFESSOR PAULO MICHELS									
09/06/2014	687	9,5	47	6,88	Ausência	Ausência	1,76	NR	NR
RUA FELIPE SCHMIDT, S/N, CENTRO - LACEN									
16/06/2014	724	0,91	18	6,84	Ausência	Ausência	1,92	NR	NR
RUA IRMA BENVARDA, 208, CENTRO - MATERNIDADE CARMELA DUTRA									
11/06/2014	709	2,7	11	7	Presença	Ausência	2	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA ESTEV JUNIOR, 711, CENTRO - COLÉGIO CATARINENSE									
16/06/2014	723	<0,10	2	7,2	Ausência	Ausência	> 2,20	NR	NR
RUA BOCAIUVA, 72, CENTRO - MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO									
16/06/2014	722	0,12	4	6,47	Ausência	Ausência	> 2,20	NR	NR
RUA ENGENHEIRO AGRONOMO ANDREY CRISTIAN FERREIRA, CARVOEIRA-CENTRO DE CULTURA E EVENTOS UFSC									
23/06/2014	744	0,67	4	7	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA JOÃO PIO DUARTE DA SILVA, S/N, CORREGO GRANDE - BIOTERIO CENTRAL - UFSC									
26/06/2014	772	<0,10	3	7,13	Ausência	Ausência	2,02	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 950, CENTRO - IFSC									
11/06/2014	701	8	31	6,49	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 499, CENTRO - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO									
11/06/2014	707	1,53	8	7,05	Ausência	Ausência	> 2,20	NR	NR
AVENIDA HERCILIO LUZ, 1302, CENTRO - MATERNIDADE CARLOS CORREA									
11/06/2014	702	2,3	9	7,08	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 1910, CENTRO - ASILO IRMÃO JOAQUIM									
11/06/2014	703	3,7	11	7,01	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA JOÃO MEIRELLES, S/N, ABRAÃO - CENTRO DE SAÚDE ABRAÃO									
09/06/2014	683	8	40	7	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA FERMINO COSTA, 284, VILA APARECIDA - CENTRO DE SAÚDE VILA APARECIDA									
09/06/2014	682	11,6	65	6,83	Ausência	Ausência	1,77	NR	NR
AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, S/N, COQUEIROS - SACO DA LAMA									
09/06/2014	681	0,53	6	7,04	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA BENTO GOIA, 113, COQUEIROS - ESCOLA BÁSICA ALMIRANTE CARVALHAL									
09/09/2014	679	4,6	30	6,23	Ausência	Ausência	1,45	NR	NR
RUA CAPITAO EUCLIDES DE CASTRO, 236, COQUEIROS - GUARDA MUNICIPAL									
16/06/2014	727	2,8	9	6,92	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA IRMA BONAVITA, 286, CAPOEIRAS - CENTRO DE SAÚDE CAPOEIRAS									
09/06/2014	684	2,9	16	6,9	Ausência	Ausência	2,11	NR	NR
RUA MANOEL PIZZOLATTI, 273, JARDIM ATLÂNTICO - CENTRO DE SAÚDE JARDIM ATLANTICO									
10/06/2014	700	3,3	17	7,04	Ausência	Ausência	2,02	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265, TRINDADE - ACADAMIA DE POLÍCIA									
26/06/2014	773	<0,10	3	7,43	Presença	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265, TRINDADE - COLEGIO MILITAR									
26/06/2014	774	0,28	4	7,22	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA LAURO LINHARES,208, TRINDADE - 5º DP									
26/06/2014	775	0,92	13	7,5	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RODOVIA VIRGILIO VARZEA, S/N, SACO GRANDE - CENTRO DE SAÚDE SACO GRANDE									
25/06/2014	764	<0,10	1	7,03	Ausência	Ausência	2,16	NR	NR
RODIVIA SC-401, 121/KM 01, ITACORUBI - SOS CARDIO									
26/06/2014	767	<0,10	3	7,27	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MORRO DO QUILOMBO - ITACORUBI									
02/06/2014	662	<,10	1	6,6	Ausência	Ausência	2,46	NR	NR
RODOVIA ADMAR GONZAGA, 655, ITACORUBI - CEPON									
26/06/2014	769	0,13	4	7,58	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RODOVIA ADMAR GONZAGA, 71, ITACORUBI - COMCAP FUNDOS									
26/06/2014	768	0,33	4	7,43	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA ANIBAL NUNES PIRES, S/N, MORRO DA QUEIMADA - ESCOLA BÁSICA JUREMA CAVALAZZI									
11/06/2014	704	1,52	8	6,92	Ausência	Ausência	1,94	NR	NR
SERVIDÃO FAMILIA FURTADO, S/N, MORRO DA QUEIMADA - CRECHE MORRO DO MOCOTÓ									
11/06/2014	705	3,2	10	7,22	Presença	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N, MONTE CRISTO - CENTRO DE SAÚDE MONTE CRISTO									
03/06/2014	667	0,73	6	7,63	Ausência	Ausência	1,16	NR	NR
09/06/2014	686	0,57	4	6,95	Ausência	Ausência	1,05	NR	NR
RUA JOÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA, 147, MONTE CRISTO - CRECHE CHICO MENDES									
03/06/2014	668	<0,1	1	7,49	Ausência	Ausência	2,15	NR	NR
09/06/2014	685	9,8	53	6,87	Ausência	Ausência	1,82	NR	NR
RODOVIA JOÃO PAULO, 1268, JOÃO PAULO - CENTRO DE SAÚDE JOÃO PAULO									
26/06/2014	765	0,1	2	6,93	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RODOVIA JOÃO PAULO, 1268, JOÃO PAULO - ESCOLA JOSÉ DO VALE PEREIRA									
26/06/2014	766	<0,10	2	7	Ausência	Ausência	2,12	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA MAJOR COSTA, 221, CENTRO - HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR COMANDANTE LARA RIBAS									
03/06/2014	666	0,79	4	7,81	Ausência	Ausência	2,84	NR	NR
17/06/2014	728	0,3	3	6,47	Ausência	Ausência	>2,20	NR	0,97
RUA GENERAL NESTOR PASSOS, 2260, MONT SERRAT - CENTRO DE SAÚDE MONT SERRAT									
03/06/2014	665	0,89	3	7,72	Ausência	Ausência	3,02	NR	NR
17/06/2014	729	0,4	5	7,09	Ausência	Ausência	1,96	NR	0,91
AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, CENTRO - HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS									
11/06/2014	708	1,4	6	7,08	Ausência	Ausência	1,84	NR	NR
RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366, SERRINHA - CASA SÃO JOSÉ									
05/06/2014	673	0,92	3	6,96	Ausência	Ausência	3,09	NR	NR
RUA MARCOS AURELIO HOMEM, 366, SERRINHA - CASA SÃO JOSÉ									
05/06/2014	673	0,92	3	6,96	Ausência	Ausência	3,09	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 1197, SANTA MÔNICA - POSTO POLICIAL									
26/06/2014	771	0,29	7	7,25	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO, 1830, ESTREITO - CENTRO DE SAÚDE COLONINHA									
10/06/2014	694	4,7	18	7,06	Ausência	Ausência	1,69	NR	NR
RUA MARINHEIRO MAX SCHRAMM, 3028, ESTREITO - ESCOLA DE APRENDIZES DA MARINHA									
10/06/2014	699	30	86	7,13	Ausência	Ausência	1,98	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO, 742, ESTREITO - CENTRO DE SAÚDE ESTREITO									
10/06/2014	696	6,6	30	7,15	Ausência	Ausência	2,11	NR	NR
RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1980, ESTREITO - COLEGIO ADERBAL RAMOS DA SILVA									
10/06/2014	697	7	36	7,27	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA VEREADOR BATISTA PEREIRA, 306, ESTREITO - ESCOLA BASICA IRINEU BORNHAUSEN									
16/06/2014	726	<0,10	2	6,21	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA SANTA RITA DE CASSIA, 1665, ESTREITO - HOSPITAL FLORIANOPOLIS									
10/06/2014	695	3,2	15	7,4	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA HEITOR BLUM, 521, ESTREITO - POLICLINICA ESTREITO									
16/06/2014	725	<0,10	2	7,05	Ausência	Ausência	> 2,20	NR	NR
AVENIDA SANTA CATARINA, 341, BALNEÁRIO DO ESTREITO - CENTRO DE SAÚDE BALNEARIO									
10/06/2014	698	6,3	30	7,05	Ausência	Ausência	2,09	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.



Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Água para Consumo Humano – Junho 2014
Concessionária: CASAN – Costa Sul/Leste

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA ALTAMIRO BARELOS DUTRA, 1195, BARRA DA LAGOA - ESCOLA BÁSICA ACÁCIO GARIBALDI									
12/06/2014	712	0,31	3	6,35	Presença	Ausência	0,74	NR	NR
25/06/2014	754	0,81	4	5,65	Ausência	Ausência	1,53	NR	NR
RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA, 1205, BARRA DA LAGOA - CENTRO DE SAÚDE BARRA DA LAGOA									
12/06/2014	711	0,16	2	6,31	Ausência	Ausência	0,93	NR	NR
25/06/2014	755	0,44	1	6,18	Ausência	Ausência	1,27	NR	0,85
AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, 3393, CARIANOS - AEROPORTO HERCILIO LUZ - ESTACIONAMENTO ANVISA									
05/06/2014	676	0,76	4	7,24	Ausência	Ausência	1,28	NR	NR
23/06/2014	743	0,24	2	7,05	Ausência	Ausência	2,04	NR	NR
AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CARIANOS - LOCALIZA RENT A CAR									
05/06/2014	677	15	62	7,3	Ausência	Ausência	0,26	NR	NR
23/06/2014	742	0,87	64	7,25	Ausência	Ausência	0,27	NR	NR
AVENIDA PEQUENO PRINCIPE, 1817, CAMPECHE - POSTO POLICIAL									
12/06/2014	716	0,22	5	6,18	Ausência	Ausência	0,93	NR	NR
RODOVIA SC-405, 682, CAMPECHE - UPA SUL									
12/06/2014	717	0,62	6	6,41	Presença	Ausência	1,77	NR	NR
RUA ANTÔNIO MOURA GONZAGA, S/N, RIO TAVARES - CENTRO DE SAÚDE RIO TAVARES									
12/06/2014	715	0,3	1	5,96	Ausência	Ausência	0,34	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N, CARIANOS - CRECHE IDALINA UCHOA									
05/06/2014	675	0,99	4	7,36	Ausência	Ausência	1,94	NR	NR
23/06/2014	740	0,72	2	7,29	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RODOVIA SC-406, 1685, MORRO DAS PEDRAS - CENTRO DE SAÚDE MORRO DAS PEDRAS									
16/06/2014	718	0,68	3	5,18	Ausência	Ausência	> 2,20	NR	NR
RUA DEPUTADO DIOMICIO FREITAS, 415, CARIANOS									
05/06/2014	678	1,8	4	7,28	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, S/N, CARIANOS - AEROPORTO HERCILIO LUZ - INFRAERO									
23/06/2014	741	<0,10	5	5,7	Ausência	Ausência	0,34	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, 3010, COSTEIRA - ESCOLA BASICA JULIO DA COSTA NEVES - TREVO DA SETA									
05/06/2014	674	0,17	1	7,2	Ausência	Ausência	2,01	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, S/N, COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ - ATERRO CENTRO DESPORTIVA COSTEIRA									
23/06/2014	735	0,1	1	6,74	Ausência	Ausência	1,32	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, S/N, COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ - APAM									
23/06/2014	736	<0,10	0	7,07	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA JOÃO CÂNDIDO JACQUES, 1461, COSTEIRA - COLÉGIO ANÍSIO TEIXEIRA									
23/06/2014	739	0,22	3	6,95	Ausência	Ausência	0,98	NR	NR
RUA JOAO CANCIO JACQUES 1461, COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ - CENTRO DE SAÚDE COSTEIRA									
23/06/2014	738	0,22	4	6,94	Ausência	Ausência	1,91	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, 1559, COSTEIRA - ESCOLA DOTIVA LIBERATO VALENTIM									
23/06/2014	737	0,1	2	7,29	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
ESTRADA JOÃO BELARMINO DA SILVA, 2550, COSTA DE DENTRO - ESCOLA MUNICIPAL COSTA DE DENTRO									
02/06/2014	659	0,1	2	5,73	Ausência	Ausência	Ausência	NR	NR
30/06/2014	779	0,34	7	6,19	Ausência	Ausência	0,09	NR	NR
RUA ABELARDO OTACILIO GOMES, S/N, PÂNTANO DO SUL - CENTRO DE SAÚDE PÂNTANO DO SUL									
02/06/2014	658	0,9	5	6,95	Ausência	Ausência	1,89	NR	NR
30/06/2014	780	0,49	6	6,59	Ausência	Ausência	2,22	NR	NR
RUA ABELARDO OTACÍLIO GOMES, 115, PÂNTANO DO SUL - ESCOLA HONORATO DA SILVA									
30/06/2014	781	< 0,10	5	6,58	Ausência	Ausência	2,19	NR	NR
RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA, 2493, CANTO DA LAGOA - NUCLEO DE ED. INFANTIL CANTO DA LAGOA									
12/06/2014	714	0,19	3	6,38	Ausência	Ausência	1,12	NR	NR
RUA JOÃO PACHECO DA COSTA, 255, LAGOA DA CONCEIÇÃO - CENTRO DE SAÚDE LAGOA									
12/06/2014	713	0,29	5	6,42	Presença	Ausência	0,94	NR	NR
SC-406, 6074, ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL - CENTRO DE SAUDE ARMAÇÃO									
16/06/2014	720	0,8	1	5,44	Ausência	Ausência	> 2,20	NR	0,74

LNR – Laudo Não Recebido
NR – Não realizado

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis
*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:
Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre
Parâmetros realizados pelo * LACEN: Alumínio e Fluoreto
Portaria MS 2914/2011.



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Junho 2014

Concessionária: CASAN – Costa Norte

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA XV DE NOVEMBRO, 228, SANTO ANTONIO DE LISBOA - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAUL F. LISBOA									
25/06/2014	763	<0,10	1	6,7	Ausência	Ausência	0,9	NR	NR
RUA PADRE LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE, 120, SANTO ANTONIO DE LISBOA - CRECHE ALTINO DEALTINO CABRAL									
25/06/2014	762	<0,10	1	6,79	Ausência	Ausência	1,2	NR	NR
ESTRADA CRISTOVÃO MACHADO NUNES PIRES, 1537, VARGEM GRANDE - ESCOLA B. ALBERTINA									
17/06/2014	733	3,9	48	6,68	Presença	Ausência	1,06	NR	NR
SERVIDÃO UNIÃO DA VITÓRIA, 110, VARGEM GRANDE - CENTRO DE SAÚDE VARGEM GRANDE									
17/06/2014	734	0,7	3	7,05	Ausência	Ausência	0,79	NR	NR
RODOVIA MANOEL LEONCIO DE SOUZA BRITO, S/N, VARGEM PEQUENA - CENTRO DE SAÚDE VARGEM PEQUENA									
17/06/2014	732	0,7	2	6,74	Ausência	Ausência	0,94	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS, S/N, CANASVIEIRAS - UPA NORTE									
25/06/2014	746	<0,10	1	6,99	Ausência	Ausência	0,57	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS, S/N, CASNASVIEIRAS - CENTRO DE SAÚDE CASNASVIEIRAS									
25/06/2014	745	<0,10	1	6,84	Ausência	Ausência	0,55	NR	NR
RUA LEONEL PEREIRA, 273, CACHOEIRA DO BOM JESUS - CENTRO DE SAÚDE CACHOEIRA DO BOM JESUS									
25/06/2014	749	<0,10	1	6,85	Ausência	Ausência	1,39	NR	NR
RUA ALCIDES VONATELLI, S/N, PONTA DAS CANAS - CENTRO DE SAÚDE PONTA DAS CANAS									
25/06/2014	747	0,42	5	6,82	Ausência	Ausência	1,13	NR	NR
RUA TOM TRAUOGOTT WILDI, 965, PRAIA BRAVA - IMOBILIARIA PRAIA BRAVA									
25/06/2014	748	<0,10	3	7	Ausência	Ausência	0,92	NR	NR
TRAVESSA DO IMIGRANTE, 135, INGLESES - CENTRO DE SAÚDE INGLESES									
25/06/2014	750	0,51	7	6,74	Ausência	Ausência	1,2	NR	NR
RUA VEREADOR ONILDO, 1000, SANTINHO - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTINHO									
25/06/2014	752	2,01	35	6,34	Ausência	Ausência	1,36	NR	NR
RODOVIA JOÃO GUALBERTO SOARES, S/N, RIO VERMELHO - CENTRO DE SAÚDE RIO VERMELHO									
25/06/2014	753	<0,10	4	4,52	Ausência	Ausência	0,11	NR	0,2
RUA LINDOMAR ALVARO DA SILVEIRA, 66, INGLESES - POSTO POLICIAL									
25/06/2014	751	<0,1	1	7,07	Ausência	Ausência	2,11	NR	NR
RUA JOAO JANUARIO DA SILVA, S/N, RATONES - CENTRO DE SAUDE RATONES									
17/06/2014	731	0,8	2	6,82	Presença	Ausência	0,78	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
SERVIDÃO JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 3547, PRAIA DO FORTE - ESCOLA DESDOBRADA PRAIA DO FORTE									
20/05/2014	613	<0,1	1	7,04	Ausência	Ausência	1,08	NR	NR
PRAIA DO FORTE - MARICULTURA									
25/06/2014	759	<0,10	1	6,81	Presença	Ausência	1,1	NR	NR
RUA JURERÉ TRADICIONAL, 242, JURERÉ - CENTRO DE SAUDE JURERE									
25/06/2014	757	<0,10	1	6,75	Ausência	Ausência	1,66	NR	NR
PORTAL JURERE, 3530, DANIELA - POSTO POLICIAL									
25/06/2014	761	<0,1	2	6,89	Ausência	Ausência	1,28	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não Realizado

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo *LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo *LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.