



Prefeitura de Florianópolis  
Secretaria Municipal de Saúde  
Diretoria de Vigilância em Saúde  
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Março 2014  
Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN, 3440, AGRONOMICA – BEIRA MAR NORTE</b>									
06/03/2014	350	3,2	15	6,52	Ausência	Ausência	1,67	0,31	NR
18/03/2014	395	1,24	5	7,26	Ausência	Ausência	1,98	0,13	NR
<b>RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 549, CENTRO – CORPO BOMBEIROS</b>									
06/03/2014	351	2,9	14	6,72	Ausência	Ausência	>2,20	0,3	NR
18/03/2014	394	1,85	7	7,42	Ausência	Ausência	>2,20	0,15	NR
<b>RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA, 855, PANTANAL - POSTO POLICIAL</b>									
06/03/2014	348	4,6	23	6,44	Ausência	Ausência	1,59	0,31	NR
18/03/2014	392	2,5	7	7,07	Ausência	Ausência	>2,20	0,14	NR
<b>RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, 1415 – CENTRO DE SAÚDE CORREGO GRANDE</b>									
06/03/2014	347	4,3	24	6,36	Ausência	Ausência	1,31	0,42	NR
18/03/2014	396	1,83	6	7,35	Ausência	Ausência	2,17	0,15	NR
<b>RUA JOAO MOTTA ESPEZIM, 499, SACO DOS LIMOES - COLEGIO GETULIO VARGAS</b>									
06/03/2014	349	1,16	5	6,57	Ausência	Ausência	0,38	0,12	NR
18/03/2014	393	2,8	9	7,26	Ausência	Ausência	1,97	0,25	NR
<b>TRAVESSA VALDEMAR OSMAR HERMANN, 82 - CENTRO DE SAÚDE SAPE</b>									
12/03/2014	382	4,5	22	6,04	Ausência	Ausência	1,09	NR	NR
<b>RUA PEDRO MARIANO DA SILVA, 26, SAPE</b>									
31/03/2014	438	1,85	8	6,81	Ausência	Ausência	1,7	NR	NR
<b>RUA PEDRO MARIANO DA SILVA, 66, SAPE</b>									
31/03/2014	439	0,77	6	6,72	Ausência	Ausência	1,75	NR	NR
<b>RUA IRMA VENWARDA, 208, CENTRO - MATERNIDADE CARMELA DUTRA</b>									
08/01/2014	23	1,48	11	6,43	Ausência	Ausência	0,88	NR	NR
13/01/2014	29	2,42	23	6,09	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
<b>TRAVESSA DAS CRIANÇAS, 145 - CENTRO DE SAÚDE MORRO DA CAIXA</b>									
10/03/2014	360	1,56	21	5,83	Ausência	Ausência	1,74	NR	NR
<b>RUA PEDRO MARIANO DA SILVA, 63, SAPÉ - CRECHE PROFESSOR PAULO MICHELS</b>									
12/03/2014	381	2,4	16	6,06	Presença	Presença	1,11	NR	NR
26/03/2014	431	0,45	4	6,49	Presença	Presença	1,95	NR	NR
31/03/2014	433	1,34	7	6,23	Ausência	Ausência	1,76	NR	NR
<b>RUA SANTA RITA DE CASSIA, 1665, ESTREITO - HOSPITAL FLORIANOPOLIS</b>									
12/03/2014	386	1,97	12	6,39	Presença	Ausência	1,03	NR	NR
<b>RUA JUCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA, 469, ESTREITO - MAKRO ATACADISTA S/A</b>									
10/03/2014	358	1,84	12	6,88	Presença	Ausência	0,99	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>AVENIDA JORGE LAERDA, 2990 - TREVO DA SETA - COSTEIRA</b>									
31/03/2014	446	8	80	6,67	Ausência	Ausência	1,82	NR	NR
<b>RUA JOÃO MEIRELLES, S/N - CENTRO DE SAÚDE ABRAÃO</b>									
10/03/2014	359	10,2	81	6,24	Ausência	Ausência	0,89	NR	NR
<b>AVENIDA JORGE LACERDA, S/N, COSTEIRA – ATERRO CENTRO DESPORTIVO</b>									
06/01/2013	1	2,73	28	5,48	Ausência	Ausência	0,16	NR	NR
<b>AVENIDA LAURO LINHARES, 208, TRINDADE – 5º DP</b>									
19/03/2014	397	3,2	10	6,08	Ausência	Ausência	0,63	NR	NR
<b>AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265, TRINDADE – COLEGIO MILITAR</b>									
20/03/2014	406	6,1	33	6,5	Ausência	Ausência	0,05	NR	NR
<b>AVENIDA MADRE BENVENUTA, 1197, SANTA MONICA - POSTO POLICIAL</b>									
20/03/2014	405	8,5	43	6,65	Ausência	Ausência	0,01	NR	NR
<b>AVENIDA HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
19/03/2014	401	2,6	12	6,63	Ausência	Ausência	1,93	NR	NR
<b>RUA IRMA VONAVITA, 286 - CENTRO DE SAÚDE CAPOEIRAS</b>									
12/03/2014	378	3,8	21	6,2	Ausência	Ausência	1,51	NR	NR
<b>RUA MANOEL PIZZALATTI, 273 - CENTRO DE SAÚDE JARDIM ATLANTICO</b>									
12/03/2014	383	1,07	8	5,76	Ausência	Ausência	0,21	NR	NR
<b>RUA CAPITÃO EUCLIDES DE CASTRO, 236 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
10/03/2014	361	4,7	34	5,32	Ausência	Ausência	1,8	NR	NR
<b>RODOVIA VIRGILIO VARZEA, S/N – CENTRO DE SAÚDE SACO GRANDE</b>									
05/03/2014	342	6,71	4	1,39	Ausência	Ausência	1,55	NR	NR
<b>RUA ARACY VAZ CALLADO, 742 – CENTRO DE SAÚDE ESTREITO</b>									
12/03/2014	387	1,66	12	6,37	Ausência	Ausência	0,33	NR	NR
<b>AVENIDA SANTA CATARINA, 341 - CENTRO DE SAÚDE BALNEARIO ESTREITO</b>									
12/03/2014	389	1,76	20	6,87	Ausência	Ausência	0,28	NR	NR
<b>RUA FERMINO COSTA, 284 - CENTRO DE SAÚDE VILA APARECIDA</b>									
10/03/2014	353	1,92	7	4,69	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
<b>RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1998, ESTREITO – ESCOLA BÁSICA ADERBAL RAMOS DA SILVA</b>									
12/03/2014	388	5,4	17	7,09	Ausência	Ausência	0,27	NR	NR
<b>RUA IBATINGUI, 131, MONTE VERDE</b>									
05/03/2014	340	0,63	3	6,63	Presença	Ausência	1,08	NR	NR
<b>PRAÇA ANTONIO MACHADO, MONTE VERDE</b>									
05/03/2014	341	0,66	2	6,64	Ausência	Ausência	1,54	NR	NR
<b>RUA RUI BARBOSA, S/N - CENTRO DE SAÚDE AGRONOMICA</b>									
19/03/2014	400	18,6	54	6,66	Ausência	Ausência	1,88	NR	NR
<b>RUA RUI BARBOSA, 152 AGRONOMICA - HOSPITAL INFANTIL</b>									
19/03/2014	398	3,6	13	6,45	Ausência	Ausência	1,84	NR	NR
23/01/2014	111	1,03	8	6,38	Ausência	Ausência	NR	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	<i>E. coli</i>	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>RUA VEREADOR BATISTA PEREIRA, 306, ESTREITO - ESCOLA BÁSICA IRINEU BORNHAUSEN</b>									
12/03/2014	385	0,34	2	6,34	Ausência	Ausência	0,25	NR	NR
<b>RODOVIA ADMAR GONZAGA, 655, ITACORUBI - CEPON</b>									
20/03/2014	402	1,07	7	6,05	Ausência	Ausência	Ausente	NR	NR
<b>RUA JOAQUIM NABUCO, S/N - CENTRO DE SAÚDE MONTE CRISTO</b>									
12/03/2014	379	0,85	4	5,74	Ausência	Ausência	0,22	NR	NR
<b>RUA ATAUFU DE ANDRADE, S/N, MONTE CRISTO - CRECHE CHICO MENDES</b>									
12/03/2014	380	2,1	16	5,99	Ausência	Ausência	1,03	NR	NR
<b>RUA MARINHEIRO MAX SCHRAMM, 3028 - ESCOLA DE APRENDIZES DA MARINHA</b>									
12/03/2014	384	2,2	16	6,02	Ausência	Ausência	1,04	NR	NR
<b>AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, S/N - SACO DA LAMA</b>									
10/03/2014	352	4,8	27	5,31	Ausência	Ausência	1,82	NR	NR
<b>RUA RUI BARBOSA, 800, AGRONOMICA - HOSPITAL NEREU RAMOS</b>									
19/03/2014	399	10,6	41	6,61	Ausência	Ausência	1,22	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

\*QMC – Laboratório de Análises

Nota:

Parâmetros realizados pelo \* LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \* QMC: Alumínio

Portaria MS 2914/2011.



Prefeitura de Florianópolis  
Secretaria Municipal de Saúde  
Diretoria de Vigilância em Saúde  
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

**Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

**Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Março 2014**

Concessionária: **CASAN – Costa Sul/Leste**

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>RUA DEPUTADO ANTONIO GOMES DE ALEMIDA, 140, CARIANOS</b>									
13/03/2014	391	0,59	12	5,6	Ausência	Ausência	1,18	NR	NR
<b>RODOVIA SC 405, 682 FAZENDA RIO TAVARES - UPA SUL</b>									
26/03/2014	428	1,23	6	6,12	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
<b>RUA SILVIO LOPES DE ARAUJO, S/N - CENTRO DE SAÚDE RIO TAVARES</b>									
26/03/2014	426	1,28	4	6,12	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
<b>RODOVIA AÇORIANA, S/N, TAPERA – CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS</b>									
31/03/2014	441	0,72	2	6,69	Ausência	Ausência	1,45	NR	NR
<b>RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N, CARIANOS - CRECHE IDALINA UCHOA</b>									
31/03/2014	444	0,84	5	6,65	Ausência	Ausência	1,99	NR	NR
<b>AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, CARIANOS - LOCALIZA RENT A CAR</b>									
31/03/2014	443	0,67	5	6,97	Presença	Ausência	0,06	NR	NR
<b>RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA, 1195, BARRA DA LAGOA - ESCOLA BÁSICA ACACIO GARIBALDI</b>									
26/03/2014	422	0,95	4	5,76	Ausência	Ausência	0,13	NR	NR
<b>RUA JOÃO PACHECO DA COSTA, 255 - CENTRO DE SAÚDE LAGOA DA CONCEIÇÃO</b>									
26/03/2014	424	0,85	1	5,72	Ausência	Ausência	0,97	NR	NR
<b>RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA, 1205 - CENTRO DE SAÚDE BARRA DA LAGOA</b>									
26/03/2014	423	0,94	1	5,94	Ausência	Ausência	0,08	NR	NR
<b>RODOVIA SC-405, 1824, CACHOEIRA DO RIO TAVARES - LAVACAR RILI</b>									
26/03/2014	430	0,82	4	6,2	Ausência	Ausência	1,98	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

\*QMC – Laboratório de Análises

Nota:

Parâmetros realizados pelo \* LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \* QMC: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.



Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Março 2014

Concessionária: CASAN – Costa Norte

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
<b>ESTRADA CRISTOVAO MACHADO NUNES PIRES, 1537, VARGEM GRANDE – E B ALBERTINA MADALENA</b>									
25/03/2014	410	8	92	6,55	Ausência	Ausência	0,69	NR	NR
<b>RUA TOM TRAUGOTT WILDI, 965 - IMOBILIARIA PRAIA BRAVA</b>									
25/03/2014	416	8	26	6,95	Ausência	Ausência	0,93	NR	NR
<b>RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS, S/N - UPA NORTE CANASVIEIRAS</b>									
25/03/2014	409	0,01	1	6,95	Ausência	Ausência	1,75	NR	NR
<b>RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES, S/N - CENTRO DE SAÚDE RIO VERMELHO</b>									
26/03/2014	421	0,01	3	4,36	Ausência	Ausência	0,05	NR	NR
<b>RUA ALCIDES BONATELLI, S/N – CENTRO DE SAÚDE PONTA DAS CANAS</b>									
25/03/2014	417	0,2	1	6,87	Ausência	Ausência	1,11	NR	NR
<b>RUA LEONEL PEREIRA, 273 – CENTRO DE SAÚDE CACHOEIRA DO BOM JESUS</b>									
25/03/2014	415	0,01	2	6,64	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
<b>RODOVIA MANOEL LEONCIO DE SOUZA BRITO, S/N - CENTRO DE SAÚDE VARGEM PEQUENA</b>									
25/03/2014	408	0,01	1	6,67	Ausência	Ausência	1,01	NR	NR
<b>PORTAL JURERE, 3530,DANIELA - POSTO POLICIAL</b>									
25/03/2014	418	0,01	1	6,66	Ausência	Ausência	1,43	NR	NR
<b>PRAIA DO FORTE - MARICULTURA</b>									
25/03/2014	419	0,74	4	6,68	Ausência	Ausência	1,09	NR	NR
<b>ESTRADA DOM JOÃO BECKER, 862 – CENTRO DE SAÚDE SANTINHO</b>									
25/03/2014	411	0,01	1	6,29	Ausência	Ausência	0,82	NR	NR
<b>RUA JURERE TRADICIONAL, 242 - CENTRO DE SAÚDE JURERE</b>									
25/03/2014	420	0,01	3	6,5	Ausência	Ausência	1,07	NR	NR
<b>RUA JOÃO JANUARIO DA SILVA, S/N - CENTRO DE SAÚDE RATONES</b>									
25/03/2014	407	0,23	2	6,62	Ausência	Ausência	1,38	NR	NR
<b>SERVIDÃO DOÃO DE SOUZA FILHO, 1000, SANTINHO - NEI LUIZ PAULO DA SILVA</b>									
25/03/2014	412	0,01	4	4,53	Ausência	Ausência	0,18	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não Realizado

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

\*QMC – Laboratório de Análises

Nota:

Parâmetros realizados pelo \*LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \*QMC: Alumínio

Portaria MS 2914/2011.