

CT - SRM Nº 116/2020

Florianópolis, 20 de maio de 2020.

Ao Senhor
Valdez Rodrigues Venâncio
Presidente
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA
Rua Artista Bittencourt, 30 – Centro
88020-060 Florianópolis – SC

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em concordância com a condicionante Nº 1.14 da Licença Ambiental de Operação (LAO) Nº 8457/2016 – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Lagoa da Conceição, venho por meio deste comunicar que no dia de ontem (19/05/2020) a CASAN teve conhecimento de um possível ponto de fuga de esgoto da rede desse sistema.

Imediatamente, técnicos da Companhia foram até o local averiguar o ocorrido e constataram uma pequena fissura em uma Caixa de Inspeção (CI) que poderia estar causando o problema. Com isso, a CASAN executou a medida de contingência prevista no Plano de Emergência e Contingência (PEC) do SES Lagoa da Conceição e de conhecimento desse órgão ambiental. Destaca-se que havia bastante gordura na rede ocasionando uma obstrução e retorno do esgoto para essa CI. O caminhão hidro vácuo fez a desobstrução e sugou o esgoto da rede coletora para que não houvesse mais fuga. Os serviços de conserto iniciaram no mesmo instante com término às 22:30h horas do mesmo dia (Figura 1).



Figura 1 – Conserto do poço de visita do SES Lagoa da Conceição no dia 19/05/2020.



Posteriormente, está em andamento ações de inspeção visual e com corante para verificar se há outras fissuras no SES Lagoa da Conceição. Além disso, o caminhão está realizando a limpeza de toda a rede coletora de esgoto da localidade.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Pedro José Horstmann
Superintendente Regional de Negócios
da Região Metropolitana – SRM



Francisco J. G. Pimentel
Gerente da Agência Florianópolis –
SRM/AFLS