



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano - Outubro 2013

Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN, 3440 - AGRONOMICA - BEIRA MAR NORTE									
01/10/2013	1406	0,25	3	7,19	Ausência	Ausência	>2,20	0,29	NR
15/10/2013	1480	0,16	6	7,01	Ausência	Ausência	>2,20	0,09	NR
29/10/2013	1537	1,52	12	6,54	Ausência	Ausência	0,88	0,62	NR
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 549 CENTRO - CORPO BOMBEIROS									
01/10/2013	1407	0,38	7	7,3	Ausência	Ausência	1,99	0,27	NR
15/10/2013	1481	0,14	6	7,11	Ausência	Ausência	>2,20	0,13	NR
29/10/2013	1536	1,24	11	6,58	Ausência	Ausência	1,87	0,92	NR
RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 855 POSTO POLICIAL PANTANAL									
01/10/2013	1404	0,18	3	7,02	Ausência	Ausência	>2,20	0,77	NR
15/10/2013	1478	1,01	5	6,8	Ausência	Ausência	>2,20	0,12	NR
29/10/2013	1539	1,3	13	7,01	Ausência	Ausência	1,99	0,94	NR
RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, 1415 - ULS CORREGO GRANDE									
01/10/2013	1403	0,72	5	6,36	Ausência	Ausência	>2,20	0,85	NR
15/10/2013	1477	1,57	4	6,07	Ausência	Ausência	>2,20	0,22	NR
29/10/2013	1540	1,42	11	6,91	Ausência	Ausência	1,61	0,98	NR
RUA JOAO MOTTA ESPEZIM, 499 SACO DOS LIMOES COLEGIO GETULIO VARGAS									
01/10/2013	1405	0,65	4	7,24	Ausência	Ausência	>2,20	0,91	NR
15/10/2013	1479	0,21	5	6,68	Ausência	Ausência	>2,20	0,14	NR
29/10/2013	1538	2,13	16	7,13	Ausência	Ausência	1,93	0,99	NR
RUA ALDO ALVES, S/N - ULS SACO DOS LIMÕES									
14/10/2013	1475	0,06	6	6,99	Ausência	Ausência	>2,2	NR	NR
RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, S/N - CORREGO GRANDE - BIOTÉRIO CENTRAL									
29/10/2013	1541	1,95	17	6,7	Ausência	Ausência	0,75	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l

RUA JOÃO CANDIDO JACQUES, 1461 - COSTEIRA DO PIRAJUBÁ - ULS									
14/10/2013	1471	0,12	2	7,28	Ausência	Ausência	1,91	NR	NR

AVENIDA JORGE LACERDA, 3010 - E.B. JULIO DA COSTA NEVES - TREVÓ DA SETA - COSTEIRA									
16/10/2013	1491	0,08	3	7,24	Ausência	Ausência	NR	NR	NR

AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, 756 - HEMOSC									
16/10/2013	1488	1,49	7	7,06	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

RUA JOÃO MEIRELLES S/N ULS ABRAÃO									
07/10/2013	1429	0,54	5	7,02	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

AVENIDA JORGE LACERDA, S/N - ATERRO CENTRO DESPORTIVO COSTEIRA									
14/10/2013	1474	0,44	7	7,02	Ausência	Ausência	2,1	NR	NR

EM FRENTE AO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS - ESTREITO									
10/10/2013	1466	0,81	5	6,89	Ausência	Ausência	1,98	NR	NR

AVENIDA JORGE LACERDA, 1559, ESCOLA ADOTIVA LIBERATO VALENTIM - COSTEIRA									
14/10/2013	1472	0,21	6	6,17	Ausência	Ausência	1,89	NR	NR

AVENIDA LAURO LINHARES, 208 - 5ª DP TRINDADE									
09/10/2013	1443	0,8	9	6,33	Ausência	Ausência	1,51	NR	NR

AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265 - ACADEMIA DE POLICIA - TRINDADE									
10/10/2013	1463	0,05	2	7,31	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265 - COLEGIO MILITAR - TRINDADE									
10/10/2013	1464	0,14	3	7,24	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

AVENIDA MADRE BENVENUTA, 1197 - POSTO POLICIAL SANTA MONICA									
10/10/2013	1462	0,32	5	7,31	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

AVENIDA MADRE BENVENUTA, 2007 UDESC									
10/10/2013	1461	0,15	6	7,08	Ausência	Ausência	1,13	NR	NR

AVENIDA HENRIQUE DA SILVA FONTES 6100, TRINDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
23/10/2013	1527	0,17	3	7,05	Ausência	Ausência	1,98	NR	NR

AVENIDA MAURO RAMOS, 499 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO									
17/10/2013	1497	0,12	1	7,32	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

AVENIDA MAURO RAMOS, 153 - ASILO IRMÃO JOAQUIM									
15/10/2013	1483	0,17	3	6,96	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
AVENIDA MAURO RAMOS, 950 - IFSC									
17/10/2013	1498	0,3	3	7,01	Ausência	Ausência	0,8	NR	NR
AVENIDA HERCILIO LUZ, 1302 - MATERNIDADE CARLOS CORREA									
15/10/2013	1482	0,66	7	7,02	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA NESTOR PASSO, 2260 - ULS MONTE SERRAT									
10/10/2013	1460	0,22	5	7,04	Ausência	Ausência	1,1	NR	NR
RUA GENERAL NESTOR PASSOS, 226 - CENTRO ULS MONT SERRAT									
21/10/2013	1500	0,43	4	6,43	Ausência	Ausência	>2,2	NR	NR
AVENIDA RIO BRANCO 90 POLICLINICA CENTRO									
16/10/2013	1486	0,1	5	6,92	Ausência	Ausência	0,64	NR	NR
RUA PADRE LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE, 120 - STO ANTONIO DE LISBOA									
24/10/2013	1534	0,1	2	6,31	Ausência	Ausência	1,23	NR	NR
RODOVIA VIRGILIO VARZEA, SN - ULS SACO GRANDE									
21/10/2013	1505	0,05	1	7,4	Ausência	Ausência	0,99	NR	NR
RODOVIA SC-401, 114 - CCZ - ITACORUBI									
16/10/2013	1492	1,04	9	6,35	Ausência	Ausência	0,92	NR	NR
30/10/2013	1557	0,71	8	6,81	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
30/10/2013	1558	0,3	3	6,75	Ausência	Ausência	1,62	NR	NR
RUA ANIBAL NUNES PIRES, S/N - E.B. JUREMA CAVALAZZI MORRO DA QUEIMADA									
17/10/2013	1493	0,05	10	6,11	Presença	Ausência	1,86	NR	NR
RODOVIA ADMAR GONZAGA, 71 - ITACORUBI - COMCAP FUNDOS									
10/10/2013	1458	0,2	3	6,29	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
SERVIDÃO FAMILIA FURTADO, S/N - CRECHE MORRO DA QUEIMADA									
17/10/2013	1494	0,05	2	6,99	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO, 742 - ULS ESTREITO									
14/10/2013	1467	0,31	2	7,03	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA SANTA CATARINA, 341 - BALNEARIO ESTREITO - ULS									
14/10/2013	1469	2,3	8	7	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALADO, 1830 - ULS COLONINHA									
10/10/2013	1465	2,63	3	6,58	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA BENTO GOIA, 113 - E B ALMIRANTE CARVALHAL - COQUEIROS									
07/10/2013	1431	2,41	21	6,93	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA BENTO GOIA, 113 - E B ALMIRANTE CARVALHAL - COQUEIROS									
07/10/2013	1432	0,45	6	6,89	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1998 - E B ADERBAL RAMOS DA SILVA									
14/10/2013	1468	0,26	4	7,05	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 968 ULS PANTANAL									
14/10/2013	1476	0,12	9	7,35	Ausência	Ausência	>2,2	NR	NR
RUA FELIPE SCHMIDT, S/N - CENTRO LACEN									
16/10/2013	1485	0,2	3	6,64	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA JOAO CANCIO JACQUES 1461 ULS COSTEIRA DO PIRAJUBAE									
21/10/2013	1506	0,18	5	7,48	Ausência	Ausência	0,68	NR	NR
RUA DO LOURO, 143 - ESCOLA LAURA LIMA - MONTE VERDE									
21/10/2013	1504	0,1	2	7,34	Ausência	Ausência	0,25	NR	NR
RUA ANTÔNIO MACHADO, 26 - MONTE VERDE (BAR DA MARIA)									
24/10/2013	1535	0,08	3	7,36	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA MAJOR COSTA, 221 - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR									
21/10/2013	1499	0,2	1	6,12	Ausência	Ausência	1,82	NR	NR
RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366 - SERRINHA - CASA SÃO JOSÉ									
29/10/2013	1540	1,33	13	7,19	Ausência	Ausência	2,08	NR	NR
RUA IRMÃ BENWARDA, 297 - HOSPITAL CELSO RAMOS									
16/10/2013	1489	0,06	4	7	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA IRMÃ BENWARDA, 208 - MATERNIDADE CARMELA DUTRA									
16/10/2013	1487	0,12	5	6,97	Ausência	Ausência	2,1	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, S/N - ULS AGRONOMICA - AGRONOMICA									
09/10/2013	1446	6,06	35	7,22	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 152 - HOSPITAL INFANTIL - AGRONOMICA									
09/10/2013	1445	0,27	3	7,14	Ausência	Ausência	1,66	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 800 - HOSPITAL NEREU RAMOS - AGRONOMICA									
09/10/2013	1444	0,31	4	6,85	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA SILVA JARDIM, 360 - SENAC PRAINHA									
17/10/2013	1496	0,37	2	7,17	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA SILVA JARDIM, 621 - ULS PRAINHA									
17/10/2013	1495	0,1	1	7,11	Ausência	Ausência	2,06	NR	NR
RUA VEREADOR BATISTA PEREIRA. 306, E B IRINEU BORNHAUSEN ESTREITO									
14/10/2013	1470	0,1	7	7,25	Ausência	Ausência	0,86	NR	NR
RODOVIA ADMAR GONZAGA, 1346 - SC 404 - CEPON									
10/10/2013	1459	0,63	6	6,89	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, S/N - CENTRO - CENTRO SUL									
16/10/2013	1490	0,2	5	6,88	Ausência	Ausência	0,28	NR	NR
RODOVIA JOAO PAULO 1268 ULS JOAO PAULO									
21/10/2013	1501	0,41	2	6,83	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RODOVIA JOAO PAULO 1268 ULS JOAO PAULO - ESCOLA JOSE DO VALE PEREIRA									
21/10/2013	1502	0,03	1	7,35	Ausência	Ausência	2,05	NR	NR
RODOVIA SC-401 , KM01, 121 - SOS CARDIO									
23/10/2013	1526	0,24	4	6,92	Ausência	Ausência	>2,2	NR	NR
BIG SUPERMERCADOS - MARGENS BR 282 - CAPOEIRAS									
02/10/2013	1420	3,2	6	6,87	Presença	Ausência	0,1	NR	NR
09/10/2013	1455	2,79	7	6,33	Ausência	Ausência	1,63	NR	NR
30/10/2013	1565	0,2	2	7,11	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N - ULS MONTE CRISTO									
07/10/2013	1424	0,5	2	6,84	Ausência	Ausência	2,12	NR	NR
RUA ATAUF DE ANDRADE, S/N - MONTE CRISTO - CRECHE CHICO MENDES									
07/10/2013	1425	7,1	43	6,49	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA MARINHEIRO MAX SCHRAMM, 3028 - ESCOLA DE APRENDIZES DA MARINHA									
07/10/2013	1427	6,1	30	6,57	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, 831 - 63 BATALHÃO DE INFANTARIA									
07/10/2013	1428	0,66	3	7	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA ENGENHEIRO MAS DE SOUZA, S/N - SACO DA LAMA									
07/10/2013	1430	0,37	6	6,66	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA ESTEVES JUNIOR, 711 - CENTRO - COLEGIO CATARINENSE									
09/10/2013	1448	0,2	4	7,38	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Outubro 2013
Concessionária: CASAN – Costa Sul Leste

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA ABELARDO OTACILIO GOMES, 115 - ESCOLA HONORATO DA SILVA									
31/10/2013	1574	0,39	5	6,41	Ausência	Ausência	1,35	NR	NR
AVENIDA PEQUENO PRINCIPE, 1714 - ULS CAMPECHE									
21/10/2013	1510	0,39	5	6,88	Ausência	Ausência	0,21	NR	NR
RODOVIA SC 405, 682, FAZENDA RIO TAVARES UPA SUL									
21/10/2013	1511	0,82	6	6,91	Ausência	Ausência	1,75	NR	NR
RODOVIA AÇORIANA, S/N – CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS – TAPERA									
29/10/2013	1549	1,23	7	6,41	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO 7820 – FREGUESIA RIBEIRAO DA ILHA - POSTO POLICIAL									
29/10/2013	1550	0,61	6	6,31	Ausência	Ausência	1,61	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 756 - ULS ALTO RIBEIRÃO									
30/10/2013	1556	0,1	4	6,14	Ausência	Ausência	0,19	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 11263 – RIBEIRÃO DA ILHA CRECHE MARCELINO BARCELOS DUTRA									
29/10/2013	1377	0,73	10	5,94	Ausência	Ausência	1,4	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795 – ULS CAIEIRA DA BARRA DO SUL									
29/10/2013	1551	0,03	2	6,2	Presença	Ausência	0,06	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795 – NEI CAIEIRA DA BARRA DO SUL									
29/10/2013	1552	0,23	1	6,36	Presença	Ausência	0,04	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RODOVIA SC-406, 6074 - ULS ARMACAO									
31/10/2013	1571	0,66	5	6,25	Ausência	Ausência	2,18	NR	NR
RUA ABELARDO OTACÍLIO GOMES, S/N - ULS PANTANO DO SUL									
31/10/2013	1573	0,61	4	6,43	Ausência	Ausência	1,41	NR	NR
RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1195 BARRA DA LAGOA E. B. ACACIO GARIBALDI									
22/10/2013	1517	0,57	3	6,13	Ausência	Ausência	0,23	NR	NR
RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA, 2507 - ULS CANTO DA LAGOA									
23/10/2013	1524	0,23	2	6,23	Ausência	Ausência	1,03	NR	NR
RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1205 ULS BARRA DA LAGOA									
22/10/2013	1518	0,32	3	6,37	Ausência	Ausência	0,31	NR	NR
23/10/2013	1525	0,21	1	6,09	Ausência	Ausência	0,8	NR	NR
RUA DAS AREIAS, S/N - ULS TAPERA									
29/10/2013	1548	0,96	6	6,87	Ausência	Ausência	1,68	NR	NR
RUA DO CONSELHO COMUNITARIO, S/N - ULS FAZENDA DO RIO TAVARES									
21/10/2013	1512	0,7	5	6,55	Ausência	Ausência	1,67	NR	NR
RODOVIA ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA, S/N ULS RIO TAVARES									
21/10/2013	1509	0,65	3	6,24	Ausência	Ausência	0,95	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N CARIANOS - CRECHE IDALINA UCHOA									
21/10/2013	1508	0,36	2	7,15	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N - ULS CARIANOS									
21/10/2013	1507	0,1	3	6,54	Ausência	Ausência	0,92	NR	NR
RODOVIA SC-406, 1685 - ULS MORRO DAS PEDRAS									
31/10/2013	1579	0,52	7	6,33	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
ESTRADA JOAO BELARMINO DA SILVA, 2550 - ESCOLA DESDOBRADA COSTA DE DENTRO									
31/10/2013	1578	0,23	4	6,15	Ausência	Ausência	0,05	NR	NR
AVENIDA DOMICILIO FREITAS, S/N, INFRAERO - AEROPORTO HERCILIO LUZ									
22/10/2013	1520	0,06	3	6,02	Ausência	Ausência	1,12	NR	NR
AVENIDA DOMICILIO FREITAS, 3393, CARIANOS - AEROPORTO HERCILIO LUZ									
22/10/2013	1521	0,08	3	6,43	Ausência	Ausência	0,25	NR	NR
AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, S/N - CARIANOS - RENT A CAR									
22/10/2013	1522	1,69	26	6,73	Ausência	Ausência	0,15	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*QMC – Laboratório de Análises



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Outubro 2013

Concessionária: **CASAN – Costa Norte**

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
ESTRADA CRISTOVAO MACHADO NUNES PIRES, 1537, VARGEM GRANDE – E B ALBERTINA MADALENA									
08/10/2013	1436	0,4	8	6,4	Ausência	Ausência	0,57	NR	NR
PORTAL JURERE, 3530 – POSTO POLICIAL DANIELA									
24/10/2013	1532	0,1	1	6,6	Ausência	Ausência	1,4	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN ULS CANASVIEIRAS									
08/10/2013	1439	0,3	2	6,97	Ausência	Ausência	0,42	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN UPA NORTE CANASVIEIRAS									
08/10/2013	1438	0,6	3	6,94	Ausência	Ausência	0,47	NR	NR
RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES SN ULS RIO VERMELHO									
22/10/2013	1516	0,3	2	5,07	Ausência	Ausência	1,3	NR	NR
RODOVIA MANOEL LEONCIO DE SOUZA BRITO, 999 – ULS VARGEM PEQUENA									
08/10/2013	1435	0,2	3	6,44	Ausência	Ausência	0,74	NR	NR
RUA ALCIDES BONATELLI, S/N – ULS PONTA DAS CANAS									
08/10/2013	1441	0,5	2	7,1	Ausência	Ausência	0,74	NR	NR
RUA LEONEL PEREIRA, 273 – ULS CACHOEIRA DO BOM JESUS									
08/10/2013	1442	0,5	3	6,85	Ausência	Ausência	0,71	NR	NR
RUA JURERE TRADICIONAL 242 ULS JURERE									
24/10/2013	1528	0,1	1	6,52	Ausência	Ausência	0,94	NR	NR

RUA TOM TRAUOGOTT WILDI, 965 - IMOBILIARIA PRAIA BRAVA									
08/10/2013	1440	0,4	1	7,17	Ausência	Ausência	0,46	NR	NR
Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
SERVIDAO UNIAO DA VITORIA 110 ULS VARGEM GRANDE									
08/10/2013	1437	0,5	2	6,78	Ausência	Ausência	0,55	NR	NR
TRAVESSA DOS IMIGRANTES, 135 - ULS INGLESSES									
22/10/2013	1513	0,1	2	6,19	Ausência	Ausência	0,67	NR	NR
ESTRADA DOM JOÃO BECKER, 862 - ULS SANTINHO									
22/10/2013	1514	0,11	1	6,49	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
RUA JOÃO JANUARIO DA SILVA, S/N - ULS RATONES									
08/10/2013	1434	0,5	2	6,2	Ausência	Ausência	0,71	NR	NR
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 3547 - E.D. PRAIA DO FORTE									
24/10/2013	1530	0,4	7	6,68	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR
SERVIDÃO DOÃO DE SOUZA FILHO, 1000 - NEI LUIZ PAULO DA SILVA - SANTINHO									
22/10/2013	1515	0,12	5	6,54	Ausência	Ausência	0,62	NR	NR
E.D. PRAIA DO FORTE									
24/10/2013	1529	0,02	1	6,69	Ausência	Ausência	1,07	NR	NR

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis - *QMC – Laboratório de Análises